ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа №9»
г. Междуреченск, ул. Широкий Лог, 42А

Ответственный за отработку:
Заместитель директора по Безопасности
МБОУ Основная школа №9
Шевченко Валентина Викторовна
Тел.: 8 (384-75) 6-48-05
Моб.: 8-960-903 -82-93

Раздел № 1

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Содержание)

№ раздела	Наименование	№ слайда
1.	Содержание	2
2.	Условные обозначения	4
3.	Общая информация	7
4.	Риски возникновения техногенных пожаров	21
5.	Риски возникновения аварий на системах ЖКХ объекта	28
6.	Декларация пожарной безопасности	35

Раздел № 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Условные обозначения)

- жилые дома;
- промышленные (хозяйственные) объекты;
- социально – значимые объекты;
- 1-этажные дома (кирпич, бетон);
- 2-этажные дома (кирпич, бетон);
- 3-этажные и более дома (кирпич, бетон);
- 1-этажные дома (деревянные);
- 2-этажные и более дома (деревянные);
- стационарный пост ДПС;
- №12 / 150 - сельская больница (мед.пункт) с указанием номера и кол. коек;
- автотрассы федерального значения
- зона ответственности ГИБДД;
- аварийно-опасные участки трассы;
- вертолётная площадка;
- мост;
- ж\д станция;
- железная дорога;
- тепловой пункт;
- котельные;
- водонапорная башня;
- колодец;
- очистное сооружение;
- водозаборная станция;
- линии водоснабжения;
- нефтепровод;
- ДЭС;
- трансформаторные подстанции;
- линии эл. снабжения 35 кВ;
- линии эл. снабжения 0,4 кВ;
- 1 №7,9,13 / 750 чел. - сборный эвакуационный пункт (в числ. номера припис. домов, человек)
- 1 13 / 1/750 А - маршруты эвакуации населения (1- номер маршрута, 13 – количество эвакуируемых домов, 1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный
- метеорологический пост;
- ПВР - пункты временного размещения населения;
- газораспределительный пункт;
- линии газоснабжения;
- линии теплоснабжения;
- жилые дома центрального отопления;
- жилые дома печного отопления;
- зона возможного риска при аварии на газо-, нефтепроводе;
- компрессорная станция;
- ГАЗ / 2 -хранилища газа, 2- млн.куб.м;
- места пересечений с преградами (мосты, автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д);
- критический уровень подтопления;
- средний уровень подтопления;
- максимальный уровень подтопления;
- нефтебазы и другие объекты нефтяного комплекса. (нефтеналивные сатнции, мазутохранилища и др.);
- насосные станции;
- газопровод;

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Условные обозначения)

ВПО — Ведомственная пожарная охрана

ДПО — Добровольная пожарная охрана

ПЧ-39 — **Противопожарная служба субъекта**

МПО — Муниципальная пожарная охрана

ПЧ-44 — Федеральная противопожарная служба

ПОО, ОЭ

УБ 40 — Лечебные учреждения (наименование, кол-во коек)

- Социально значимый объект

- ГЭС

-Граница муниципального района и пожарного гарнизона

- Химически опасные объекты

ХЛОР 0,4/0,4 — **- хранилище АХОВ (тип вещества, количество тонн)**

ХИМ 2000 — - склад средств РХЗ с указанием их количества в тоннах

- Биологически опасные объекты

- Газоперерабатывающий завод

- Газопровод

- Нефтепровод

- Пересечение газопровода с автодорогой

-Пересечение газопровода -с речными преградами

- Пересечение газопровода с ЖД

-Пересечение газопровода с -переходами и оврагами

9 — **Пляжи;**

Морской порт

Метрополитен

Водопроводные сети;

Водозаборные станции;

Очистное сооружение;

Котельные;

ТЭЦ;

Тепловой пункт;

Тепловые сети;

Газовое месторождение;

ГАЗ 2 — **Газовое хранилище;**

Компрессорная станция;

ВГСВ — **Военизированный горноспасательный взвод**

Место погрузки угля на ж/д транспорт

Шахта

ОФ — **Обогатительная фабрика, (комбинаты)**

Угольный разрез

Карьер

T — **Вертолетные площадки**

Скотомогильники

12

ГТС

Подстанции

- ПС 750 кВ
- ПС 500 кВ
- ПС 220 кВ
- ПС 110 кВ
- ПС 35 кВ
- ДЭС 110 кВ
- ДЭС 35 кВ

ЛЭП

- ЛЭП 750 кВ
- ЛЭП 500 кВ
- ЛЭП 220 кВ
- ЛЭП 110 кВ
- ЛЭП 35 кВ

Скочково 1 мВт/ч — - потребляемая мощность н.п.

Месторождение нефти

Нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза (др. объекты)

НПС с наименованием и километром трассы на котором она расположена, производ. насоса;

Нефтеналивной терминал ж/д транспорта

Граница территории (ФО, субъекта, МР, ГО, насел. пункта);

Граница лесхоза;

Граница особо охраняемой территорий (заповедник, заказник, национальный парк);

Граница лесов Министерства обороны;

1 — **Лесхоз;**

2 — **Арендатор леса;**

Очаг природного пожара;

Размещение эвакуированного населения

Пожарные гидранты

Раздел № 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МБОУ Основная школа № 9

(Общая информация об объекте)

ФОТО ШКОЛЫ

Общая характеристика Междуреченского городского округа:

количество проживающего населения – 103,946 тыс.чел.
Территория городского округ (га) 33536
Площадь зеленых насаждений 55 %.
Жилая застройка 560 (га)

Директор
Лопухинская Светлана Николаевна
8(38475)-6-48-05
сот. 8-923-620-24-48

Условные обозначения

ЦГБ 155 - районная (городская больница) с ук. номера и кол. коек

- Места возможной посадки вертолёта

ПСЧ-1 - Пожарная часть

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Год постройки	Дата послед. кап. ремонта	Кол-во этажей	Общ.выс., м.	Размеры геометрич.здания	Общ. площ. компл.	Среднее количество нахождения детей/ персонала в здании (чел.)	Количество детей/ персонала находящихся в здании круглосуточно	Количество выходов
1963		3	12,5	66,70 * 10, 55 + 16,6 * метров	2506,2	171/23	0/1	5

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Схема объекта)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА Системы образования
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение «Основная общеобразовательная школа №9»
г. Междуреченск, ул. Широкий Лог, дом 42а
(план расположения объекта на местности)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МБОУ Основная школа № 9

(Поэтажный план построек на территории объекта план 1-го этажа объекта)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
МБОУ Основная школа №9
г. Междуреченск
ул. Широкий Лог, 42 А
1 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Оснавной школы №9
_____ Лопухинская С.Н.



Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!	Условные обозначения:			Действия при аварии Сохраняйте спокойствие!
Незамедлительно сообщить по телефону 01, или 2-00-43 Сотовый 112 - Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свою фамилию	ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ	КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	Незамедлительно сообщить по телефону 01 Сотовый 112 - Адрес объекта - Что случилось - Имеются ли пострадавшие - Свою фамилию
Эвакуировать людей - Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	ПОЖАРНЫЙ КРАН	ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ВЫХОДУ	Локализовать аварию - Предотвратить развитие аварии - Обозначить место аварии - Использовать средства защиты
По возможности принять меры по тушению пожара - Использовать средства противопожарной защиты - При необходимости обесточьте помещение	АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ	ЭЛЕКТРОЩИТ	ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	Эвакуировать людей - Оказать помощь пострадавшим - Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших
	ТЕЛЕФОН	К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	ВЫХОД ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД	

ООО «ВИД» г. Междуреченск пр. Строителей 69; тел. 2-51-96, 4-33-43.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МБОУ Основная школа № 9

(Поэтажный план построек на территории объекта план 2-го этажа объекта)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
МБОУ Основная школа №9
г. Междуреченск
ул. Широкий Лог, 42 А
2 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Оснавной школы №9
_____ Лопухинская С.Н.



Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!	Условные обозначения:	Действия при аварии Сохраняйте спокойствие!
Незамедлительно сообщить по телефону 01, или 2-00-43 Сотовый 112 - Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свою фамилию	ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	Незамедлительно сообщить по телефону 01 Сотовый 112 - Адрес объекта - Что случилось - Имеются ли пострадавшие - Свою фамилию
Эвакуировать людей - Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КРАН ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ВЫХОДУ	Локализовать аварию - Предотвратить развитие аварии - Обозначить место аварии - Использовать средства защиты
По возможности принять меры по тушению пожара - Использовать средства противопожарной защиты - При необходимости обесточьте помещение	АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОЩИТ ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ТЕЛЕФОН К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ВЫХОД ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД	Эвакуировать людей - Оказать помощь пострадавшим - Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших

ООО «ВИД» г. Междуреченск пр. Строителей 69; тел. 2-51-96, 4-33-43.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МБОУ Основная школа № 9

(Поэтажный план построек на территории объекта план 3-го этажа объекта)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
МБОУ Основная школа №9
г. Междуреченск
ул. Широкий Лог, 42 А
3 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Оснавной школы №9
_____ Лопухинская С.Н.



Действия при пожаре Сохраняйте спокойствие!	Условные обозначения:	Действия при аварии Сохраняйте спокойствие!
Незамедлительно сообщить по телефону 01, или 2-00-43 Сотовый 112 - Адрес объекта - Место возникновения пожара - Свою фамилию	ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	Незамедлительно сообщить по телефону 01 Сотовый 112 - Адрес объекта - Что случилось - Имеются ли пострадавшие - Свою фамилию
Эвакуировать людей - Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КРАН ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ВЫХОДУ	Локализовать аварию - Предотвратить развитие аварии - Обозначить место аварии - Использовать средства защиты
По возможности принять меры по тушению пожара - Использовать средства противопожарной защиты - При необходимости обесточьте помещение	АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОЩИТ ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ТЕЛЕФОН К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД	Эвакуировать людей - Оказать помощь пострадавшим - Ориентироваться по знакам направления движения - Взять с собой пострадавших

ООО «ВИД» г. Междуреченск пр. Строителей 69; тел. 2-51-96, 4-33-43.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МБОУ Основная школа № 9

(Поэтажный план построек на территории объекта план чердака объекта)



ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Междуреченского городского округа
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

№ п.п.	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска
Риски возникновения ЧС на транспорте			
1	Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	**Недопустимый риск - 10^{-2}**	Январь – Декабрь
2	Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта	**Приемлемый риск - 10^{-4}**	Январь - Декабрь
3	Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта	**Приемлемый риск - 10^{-4}**	Январь - Декабрь
4	Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта	**Повышенный риск - 10^{-3}**	Апрель - Октябрь
Риски возникновения ЧС техногенного характера			
5	Риски возникновения аварий на химически опасных объектах	**Недопустимый риск - 10^{-2}**	Январь - Декабрь

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Междуреченского городского округа
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

№ п.п.	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска
6	Риски возникновения аварий на военных ПОО	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
7	Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения	Приемлемый риск - 10^{-4}	Октябрь - Март
8	Риски возникновения аварий на электросетях	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
9	Риски возникновения аварий на канализационных сетях	Приемлемый риск - 10^{-4}	Январь - Декабрь
10	Риски возникновения техногенных пожаров	Повышенный риск - 10^{-3}	Январь - Декабрь
11	Риски возникновения гидродинамических аварий	Недопустимый риск - 10^{-2}	Март - Июнь
Риски возникновения ЧС природного характера			
12	Риски возникновения ЧС природного характера	Недопустимый риск - 10^{-2}	Март - Июнь
13	Риски возникновения землетрясений	Недопустимый риск - 10^{-2}	Январь - Декабрь
14	Риски возникновений подтоплений (затоплений)	Приемлемый риск - 10^{-4}	Март - Июнь
15	Риски возникновения природных пожаров	Приемлемый риск - 10^{-4}	Март - Ноябрь

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	**Назначение здания**	Прочие
2.	**Степень огнестойкости здания**	III степень огнестойкости
3. 3.1 3.2	**Количество находящихся людей в здании:** в дневное время в ночное время	чел.23; детей 171 чел.; больных – 0чел. чел. 1; детей 0 чел.; больных – 0чел.
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	**Строительные и конструктивные особенности здания:** этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа	 3-х этажное 11 метров 67 * 31 метров нет есть нет
5. 5.1.1 5.1.2	**Строительные конструкции:** Наружные стены Перегородки	 **Предел огнестойкости** 150 мин. (потеря огнестойкости) **Пожарная опасность** не пожароопасные. **Предел огнестойкости** 150 мин. (потеря несущей стойкости) **Пожарная опасность** не пожароопасные.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3	Перекрытия	**Предел огнестойкости** 150 мин. (потеря целостнотсти) Ж/бетонные. **Пожарная опасность** не пожароопасные.
5.1.4	Кровля	**Предел огнестойкости** 30 мин. (потеря целостнотсти) **Пожарная опасность** Умереннопожароопасная.
5.1.5	Лестничные клетки	**Предел огнестойкости** 150 мин.(потеря несущей способности, потеря целостности, потеря теплоизоляционной способности). **Пожарная опасность** не пожароопасные.
5.2 5.2.1	Строительные материалы: Перегородки	**Горючесть:** слабогорючие **Воспламеняемость:** трудновоспламеняемые **Распространение пламени по поверхности:** Не распрастраняющие **Дымообразующая способность:** с малой дымообразующей способностью **Токсичность:** малоопасные.
5.2.2	Перекрытия	**Горючесть:** слабогорючие **Воспламеняемость:** трудновоспламеняемые. **Распространение пламени по поверхности:** Не распространяющие. **Дымообразующая способность:** с малой дымообразующей способностью. **Токсичность:** малопасные.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3	Кровля	**Горючесть:** слабогорючая. **Воспламеняемость:** умеренновоспламеняемая. **Распространение пламени по поверхности:** Умереннораспространяющая. **Дымообразующая способность:** с умеренной дымообразующей способностью **Токсичность:** умеренноопасная.
5.2.4	Лестничные клетки	**Горючесть:** не горючие. **Воспламеняемость:** трудновоспламеняемые. **Распространение пламени по поверхности:** не распространяющие **Дымообразующая способность:** с малой дымообразующей способностью. **Токсичность:** малоопасные.
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград: Стены Перегородки Перектытия Двери	 Кирпичные П.О. – 2.5ч. Кирпичные П.О. – 2.5ч. Ж/бетонные П.О. – 2.5ч. Деревянные П.О. – 0.3ч.
7.	Пути эвакуации	1 –этаж – из помещений по коридору через холл с выходом наружу; - из помещений в коридор, через запасной выход.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	51; 66 (полугайки) 78 л/с. от автоцистерны: с установкой на ПГ, подача в перекачку.
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	УАПС. Дымовое устройство автоматической пожарной сигнализации «Мираж». Сигнал выведен на пульт ЦКО СБ и передается в ПСЧ-24
12.1 12.2	Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания	проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России имеется
13. 13.1	Охранная сигнализация в здании Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании	«Ревун» отсутствует
14. 14.1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	имеется проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России
15. 15.1	Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов	Имеются Имеются

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
16.	Текущее состояние здания	В исправном состоянии
17.	Капитальное ограждение территории здания	Отсутствует
18.	Наличие металлических входных дверей в здании	Имеются
19. 19.1	Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) Видеонаблюдение территории и помещений для здания	Дежурная, сторож Имеется
20.	Состояние эвакуационных путей и выходов в здании	Соответствует
21.	Время прибытия ближайшего пожарного подразделения	10 мин

Раздел № 4

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Функциональные подсистемы РСЧС													
МЧС России													
Органы повседневного управления													
1	ОГ ЦУКС ГУ МЧС России по КО	4	1			Ч+0.10		Приказ МЧС № 32 от 22.01.2013					
Всего за ОПУ:		4	1										
Территориальные органы													
1	ОГ ГУ МЧС России по КО	11	3										
2	ОГ пожарно-спасательного гарнизона	3	1			Раб. Ч+0.30 Не раб. Ч+2	Ч+0.10	Приказ МЧС № 32 от 22.01.2013					
3	ОШ ГУ МЧС России	17	-			Раб. Ч+0.30 Не раб. Ч+2	Ч+0.10	Приказ МЧС № 32 от 22.01.2013					
Всего за территориальные органы:		31	4										
Силы и средства ликвидации ЧС													
1	ОФПС-9	16	4			Ч+0.01	Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село)	123-ФЗ «Технический регл. о треб.пож. безопасности»					
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		16	4										
Всего за МЧС России:		51	9										
МВД России													
Силы и средства ликвидации ЧС													
1	служба охраны общественного порядка	6	2			Ч+2	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
2	ГИБДД	4	2			Ч+2	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
3	Вневедомственная охрана	8	2			Ч+2	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		18	6										
Минздрав России													
Органы повседневного управления Минздрава России													
Всего за ОПУ ВСМК:		-	-										
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минздрава России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минздрава России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										
Итого за Минздрав России:		-	-										
Минприроды													
Органы повседневного управления Минприроды России													
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минприроды России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минприроды России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

п. 4.4.

МБОУ Основная школа № 9

(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Минкомсвязь													
Органы повседневного управления Минкомсвязи России													
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минкомсвязи России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минкомсвязи России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										
Минтранс													
Органы повседневного управления Минтранса России													
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минтранса России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минтранса России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										
Итого за ФП РСЧС:		69	15										
Территориальные подсистемы РСЧС													
Координационные органы													
1	КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта РФ												

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
2	ОГ КЧС и ОПБ муниципального образования	3	1			1 ч 30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
3	ОШ (КЧС и ОПБ объекта)	3	1			10 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
4	ОШ (КЧС и ОПБ муниципального образования)	8	1			1 ч 30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
Всего за КЧС и ОПБ субъекта:		14	3										
Органы повседневного управления													
1	ЕДДС муниципального образования	3	0										
Всего за ЕДДС:		3	0										
Силы и средства ликвидации ЧС													
1	Медицинская служба	9	3			10 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
2	Междуреченский ПАСО	2	1			10 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
3	Энергетическая служба	4	1			20 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
4	Коммунальная служба	15	5			30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
5	Междуреченское ГП АТП	4	4			1 час	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
6.	Служба водоканала	3	1			30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Всего за силы и средства ликвидации ЧС субъекта:		42	17										
Итого за ТП РСЧС:		59	20										
Другие министерства и ведомства (организации), не имеющие функциональных подсистем													
1	Прокуратура	2	1			1 час	Ч+0.10	«Служебный регламент»					
2	ФСБ	2	1			1 час	Ч+0.10	«Служебный регламент»					
Итого за министерства и ведомства, не имеющие функциональных подсистем		4	2										
ИТОГО за РСЧС		**132**	**37**										

Раздел № 5

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА СИСТЕМАХ ЖКХ ОБЪЕКТА

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

п. 5.1.

МБОУ Основная школа № 9

(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Функциональные подсистемы РСЧС													
МЧС России													
Органы повседневного управления													
1	ОГ ЦУКС ГУ МЧС России по КО	4	1			Ч+0.10		Приказ МЧС № 32 от 22.01.2013					
Всего за ОПУ:		4	1										
Территориальные органы													
1	ОГ ГУ МЧС России по КО	11	3										
2	ОГ пожарно-спасательного гарнизона	3	1			Раб. Ч+0.30 Не раб. Ч+2	Ч+0.10	Приказ МЧС № 32 от 22.01.2013					
3	ОШ ГУ МЧС России	17	-			Раб. Ч+0.30 Не раб. Ч+2	Ч+0.10	Приказ МЧС № 32 от 22.01.2013					
Всего за территориальные органы:		31	4										
Силы и средства ликвидации ЧС													
1	ОФПС-9	16	4			Ч+0.01	Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село)	123-ФЗ «Технический регл. о треб.пож. безопасности»					
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		16	4										
Всего за МЧС России:		51	9										
МВД России													
Силы и средства ликвидации ЧС													
1	служба охраны общественного порядка	6	2			Ч+2	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
2	ГИБДД	4	2			Ч+2	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
3	Вневедомственная охрана	8	2			Ч+2	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		18	6										
Минздрав России													
Органы повседневного управления Минздрава России													
Всего за ОПУ ВСМК:		-	-										
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минздрава России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минздрава России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										
Итого за Минздрав России:		-	-										
Минприроды													
Органы повседневного управления Минприроды России													
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минприроды России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минприроды России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Минкомсвязь													
Органы повседневного управления Минкомсвязи России													
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минкомсвязи России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минкомсвязи России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										
Минтранс													
Органы повседневного управления Минтранса России													
Всего за ОПУ:		-	-										
Территориальные органы Минтранса России													
Всего за территориальные органы:		-	-										
Силы и средства ликвидации ЧС Минтранса России													
Всего за силы и средства ликвидации ЧС:		-	-										
Итого за ФП РСЧС:		69	15										
Территориальные подсистемы РСЧС													
Координационные органы													
1	КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта РФ												

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
2	ОГ КЧС и ОПБ муниципального образования	3	1			1 ч 30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
3	ОШ (КЧС и ОПБ объекта)	3	1			10 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
4	ОШ (КЧС и ОПБ муниципального образования)	8	1			1 ч 30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
Всего за КЧС и ОПБ субъекта:		14	3										
Органы повседневного управления													
1	ЕДДС муниципального образования	3	0										
Всего за ЕДДС:		3	0										
Силы и средства ликвидации ЧС													
1	Медицинская служба	9	3			10 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
2	Междуреченский ПАСО	2	1			10 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
3	Энергетическая служба	4	1			20 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
4	Коммунальная служба	15	5			30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
5	Междуреченское ГП АТП	4	4			1 час	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					
6.	Служба водоканала	3	1			30 мин	Ч+0.10	План привлечения на ЧС					

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МБОУ Основная школа № 9
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)

№ п/п	Наименование	Привлечение в соответствии с планами применения		Привлекалось фактически		Нормативное время		Нормативный документ	Время показателей			Расстояние до места ЧС	Недостатки в реагировании
		л/с	тех.	л/с	тех.	убытия	прибытия		Получение информации	Время убытия	Время прибытия		
Всего за силы и средства ликвидации ЧС субъекта:		42	17										
Итого за ТП РСЧС:		59	20										
Другие министерства и ведомства (организации), не имеющие функциональных подсистем													
1	Прокуратура	2	1			1 час	Ч+0.10	«Служебный регламент»					
2	ФСБ	2	1			1 час	Ч+0.10	«Служебный регламент»					
Итого за министерства и ведомства, не имеющие функциональных подсистем		4	2										
ИТОГО за РСЧС		**132**	**37**										

Раздел № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА:
Отделением государственного пожарного надзора по городу Междуреченску ГУ МЧС России по Кемеровской области

"27" 01 2017г.

Регистрационный N 42425-8-70-522

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», путем добровольного выполнения положений нормативных документов по пожарной безопасности.

Настоящая декларация составлена в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №9» (МБОУ Основная школа №9)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации лица (ОГРН) **1094214001210**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **4214031500**

Место нахождения объекта защиты:
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Широкий Лог, 42,а
e-mail: mousosh09@yandex.ru

тел. 8 (38475) 6-48-05

№ п/п	Наименование раздела
I	**Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты** Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, т.к. выполняются требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности.
II	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** Договор страхования объекта защиты отсутствует.
III	**Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты**
	- Федерального закона от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» -СНиП 2.-04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» -СНиП 2.-04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» -СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» -СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» -СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» -СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» -СНиП II-26-76 «Кровли» -ГОСТ Р 12.2.143-2002 «системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Квалификация. Общие технические требования. Методы контроля». -ГОСТ Р 12.4.026 -2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». -СП 1.13130.2002 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171; -СП2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», приказ МЧС России от 25.03.2009 №172; -СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009№173; -СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно –планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 №174; -СП 5.13130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приказ МЧС России от 25.03.2009 №175; -СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. «Электрооборудование». Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176 «Требования пожарной безопасности». -СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования», приказ МЧС России от 25.03.2009 №177; -СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»,приказ МЧС России от 25.03.2009 №178; -СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», приказ МЧС России от 25.03.2009 №179; -СП 10.13130.2009 «системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», приказ МЧС России от 25.03.2009 №180; -СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», приказ МЧС России от 25.03.2009 №181;

-СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», приказ МЧС РФ от 25.03.2009 №182;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 (с изменениями и дополнениями от 17 февраля, 23 июня 2014 г., 6 марта 2015 г.)

3.1. Характеристика объекта

МБОУ Основная общеобразовательная школа №9 отдельно стоящее трехэтажное здание, 1963 года постройки, III степени огнестойкости, площадью застройки 2506,2 м^2, строительный объем здания 11926 м^3. Общая площадь здания школы 2506,2 м^2, в том числе 1-го этажа – 752.70м^2, 2-го этажа – 880,5 м^2, 3-го этажа – 880,5 м^2. Наружные стены из кирпича толщиной 250 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 250 мм. Перегородки из кирпича и дерева. Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля здания из железа. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – деревянные, линолеумные, дощатые, керамические, бетонные. Оконные блоки на 1-м этаже пластиковые. На 2-м этаже частично пластиковые и деревянные. На 3-м этаже – деревянные, в спортивном зале пластиковые. Межкабинетные двери деревянные. Учреждение не имеет ограждения. Освещение электрическое от центральной сети 220 В. Отопление центральное–водяное. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, пожарно-техническая подготовка персонала организована; пути эвакуации содержатся в надлежащем состоянии, огнетушители переосвидетельствованы, пожарные краны (10шт.) проверены на водоотдачу.

3.2. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности
Проход и проезд к центральному входу осуществляется по ул. Широкий лог 42,а;

3.3.1.Проходы, проезды к объекту
Проход и проезд к центральному входу осуществляется по ул. Широкий лог 42,а;
Источники противопожарного водоснабжения.
В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться пожарный гидрант, находящийся на территории школы №9.
Противопожарные расстояния
Расстояние до подразделения пожарной охраны ПСЧ №24, расчетное время прибытия, при средней скорости движения составляет 7 мин, что соответствует требованиям.
Противопожарные расстояния от здания МБОУ Основная школа №9 до жилых, общественных и административных зданий:
- 6 м – до жилого дома ул. Широкий Лог, 44
-6 м – до жилого дома ул. Угольная, 2
-10 м – до жилого дома ул. Широкий Лог, 42

3.3.2. Огнестойкость и пожарная опасность здания
Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) до наступления одного или последовательного нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности (R), потери целостности (E), потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на не обогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от не обогреваемой поверхности конструкции (W). Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (E),теплоизолирующей способности (I), достижения предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S) в соответствии со ст. 35 Федерального закона№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здание учреждения относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.

1.1. Здание III степени огнестойкости, класса пожарной опасности СО согласно требований таблицы 21 22 ФЗ-123 и п.6.5.1 СП 2.13130.2009.

1.2. Стены наружные надземной части – кирпичные толщиной 250 мм (предел огнестойкости не менее R90), внутренние несущие стены – кирпичные толщиной 250 мм (предел огнестойкости не менее R90). Междуэтажное перекрытие – ж/б плиты толщиной 220 мм (предел огнестойкости не менее RE 145), лестницы – сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 250 мм (предел огнестойкости не менее REI 90 мм). Класс пожарной безопасности строительных конструкций - К0. предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций здания соответствует степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания согласно ФЗ-123 от 22.07.2008 табл.21и 22.

Пределы огнестойкости для здания МБОУ Основная школа №9 (муниципальное учреждение) в городе Междуреченске Кемеровской области, приняты в соответствии с требованиями табл. 21 ФЗ-123, а именно:

Таблица №1

Строительные элементы	Предел огнестойкости, мин.	
	Требуемый	Принятый
Несущие элементы здания	R 90	R 90
Наружные несущие стены	E 15	E 30
Перекрытия междуэтажные	REI 45	REI 60
Элементы покрытий		
Настилы	RE 15	RE 15
Балки, перегородки	R 15	R 15
Лестничные клетки		
-внутренние стены	REI 90	REI 90
-марши и площадки лестниц	R 60	R 60

Здания для класса пожарной опасности здания С0 приняты в соответствии с требованиями табл. 22 ФЗ-123, Сведены в таблицу 2.

Таблица №2

Вид строительных конструкций	Класс пожарной опасности конструкции, требуемый	Класс пожарной опасности конструкции, принятый
Несущие элементы здания	К0	К0
Стены наружные с внешней стороны	К0	К0
Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия	К0	К0
Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	К0	К0
Марши и площадки лестниц и лестничных клеток	К0	К0

3.3.3. Ограничение распространения пожара.
В МБОУ Основная школа №9 применяются основные строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно –планировочные и инженерно –технические решения, обеспечивающие в случае пожара.

- Возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей;

- Возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а так же проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- Нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в т.ч. при обрушении горящего здания.

Полы в коридоре 1-го этажа и тамбурах, на путях эвакуации бетонные. Стены в коридорах окрашены водоэмульсионной краской.

3.3.4. Эвакуационные пути и выходы.

Эвакуационные пути и выходы построены с учетом безопасности людей в случае возникновения пожара, до наступления воздействия опасных факторов пожара в соответствии с требованиями статьи 89 ФЗ 123, СП 1.13130.2009

Эвакуационных выходов пять.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету не превышает -1,2 м., соответствует п.7.1.14 СП 1.13130.2009.

Для безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено:

- запасные выходы расположены с торцов здания (на 1-м этаже 4 запасных выхода; центральный выход; выход со столовой, два выхода с торца здания; на 2-м этаже запасной выход на улицу Угольная.

-высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м. в соответствии п.4.2.5 СП 1.13130.2009

- двери эвакуационных выходов и другие двери на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания в соответствии п.4.2.6 СП 1.13130.2009;

-двери эвакуационных выходов из коридора, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа в соответствии п.4.2.7 СП 1.13130.2009;

- в здании, на путях эвакуации в соответствии п.4.3.2 СП 1.13130.2009 не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 –для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах;

-В2, РП2, Д3, Т2 –для покрытий пола в общих коридорах, холлах.

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

3.3.5. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией.

Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают:

-выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации;

-выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы:

-круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте;

-ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора;

-периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации.

Предусмотрена следующая защита объекта:

Система Мираж,

ДИП -212 -70 Извещатель пожарный (дымовые) в количестве -120 шт.

Пульсар -1-01 (тепловые) в количестве -2 шт.

Передача сигнала АПС на пульт пожарной части Мираж GSM М 8-03, оборудование IP – камеры количество камер внешнего наблюдения -5 шт., внутреннего наблюдения- 7 шт.

ИПР –И извещатель пожарный ручной, также осуществляются дублирующий сигнал на пульт в пожарно –спасательную часть №9

3.3.6. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара.

На объекте в ночное время пребывание только 1 сторожа, который обеспечен инструкцией о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара, телефонной связью и, двумя электрическими фонарями, средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. П.9 ППР

3.3.7. Система противодымной защиты

Система противодымной защиты в помещениях МБОУ Основная школа №9 не требуется в соответствии с СП 7.13130.2009.п. 7.2.

3.3.8. Автоматические установки пожаротушения.

Здание МБОУ Основная школа №9 (муниципальное учреждение) в городе Междуреченске Кемеровской области не требуется защищать автоматическими установками пожаротушения в соответствии с п.6.2, таблицы А1 СП 5.13130.2009

3.3.9. Первичные средства пожаротушения.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в российской Федерации (ППБ 01-03): ОП -4 (3 шт.), ОП -5 (7 шт.), ОП-8 (2 шт.), ОП -10 (10 шт.)

Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения.

Внутреннее пожарное водоснабжение обеспечено ПК в количестве – 10 шт.

Настоящую декларацию разработал:
Директор МБОУ Основная школа №9
в городе Междуреченске, Кемеровской области

_____ С.Н. Лапухинская
«16» января 2017г.